

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«13» февраля 2026 г., 22260061000220782882

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 9 Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«02» марта 2026 г., 13 час. 00 мин. № 2602/013-22/38-ВО/П

(дата и время составления предписания)

с. Топчиха, ул. Ленина 42

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «13» февраля 2026 г., № 2602/013-22/38-ВО/П, учетный номер проверки 22260061000220782882.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Сартин Виталий Владимирович – старший дознаватель отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №9 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (государственный инспектор г. Алейска и Алейского, Калманского, Мамонтовского, Топчихинского, Усть-Калманского, Усть-Пристанского, Чарышского, Шипуновского районов по пожарному надзору)

2. Демьяненко Олег Валерьевич – заместитель начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №9 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (заместитель главного государственного инспектора г. Алейска и Алейского, Калманского, Мамонтовского, Топчихинского, Усть-Калманского, Усть-Пристанского, Чарышского, Шипуновского районов по пожарному надзору)

3. Дураков Андрей Владимирович – дознаватель отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 9 (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

4. Жучков Егор Юрьевич – старший дознаватель отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 9 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (государственный инспектор г. Алейска и Алейского, Калманского, Мамонтовского, Топчихинского, Усть-Калманского, Усть-Пристанского, Чарышского, Шипуновского районов по пожарному надзору)

5. Космынин Вадим Игоревич – дознаватель отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 9 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (государственный инспектор г. Алейска и Алейского, Калманского, Мамонтовского, Топчихинского, Усть-Калманского, Усть-Пристанского, Чарышского, Шипуновского районов по пожарному надзору)

6. Колесатова Ирина Дмитриевна – дознаватель отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 9 (государственный инспектор г. Алейска и Алейского, Калманского, Мамонтовского, Топчихинского, Усть-Калманского, Усть-Пристанского, Чарышского, Шипуновского районов по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к

которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведен по адресу (местоположению):

1. край Алтайский, р-н Топчихинский, с Топчиха, ул Куйбышева, Строеие 37

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТОПЧИХИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" ИНН 2279003603, адрес регистрации юридического лица: 659070, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ТОПЧИХИНСКИЙ, С. ТОПЧИХА, УЛ. КУЙБЫШЕВА, Д.37

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «25» февраля 2026 года, 09 час. 00 мин.

по «02» марта 2026 года, 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по исполнению предписания)


8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Не обеспечено соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, согласно паспорту огнетушителя.. Место выявления нарушения: второй этаж объекта защиты
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 60 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
Срок устранения нарушения:
16.06.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
На объекте защиты обеспечить соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, согласно паспорту огнетушителя.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Фотографический снимок, исполнительная документация (акт выполненных работ, информационное письмо и тд)
2. Не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа на двери эвакуационного выхода из поэтажного коридора.. Место выявления нарушения: второй этаж коридора
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, заловых помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
Срок устранения нарушения:
16.06.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа на двери эвакуационного выхода из поэтажного коридора.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Фотографический снимок, исполнительная документация (акт выполненных работ, информационное письмо и тд)

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Дознаватель отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 9 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (государственный инспектор г. Алейска и Алейского, Калманского, Мамонтовского, Топчихинского, Усть-Калманского, Усть-Пристанского, Чарышского, Шипуновского районов по пожарному надзору) Космынин Вадим Игоревич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Космынин Вадим Игоревич - Дознаватель отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 9 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (государственный инспектор г. Алейска и Алейского, Калманского, Мамонтовского, Топчихинского, Усть-Калманского, Усть-Пристанского, Чарышского, Шипуновского районов по пожарному надзору), телефон: 88385532457, e-mail: 9tond@22.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

Директор ДШЧ Сухих С.В. 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» 20__ г.

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

